


ROMÂNIA




MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor - CONSB
Comisia centrală de avizare a documentațiilor de evaluare
a stării de siguranță în exploatare a barajelor

AVIZ

nr. 77 din 18.07.2013

privind documentația de expertiză tehnică Referat de expertizare – avizare a proiectului tehnic „Închiderea depozitului de zgură și cenușă aferent CET Govora – Studiu de fezabilitate”, amplasat în albia majoră a râului Olt, pe malul stâng, aval de barajul UHE Govora, la cca. 5,5 km de centrala termoelectrică Govora, bazinul hidrografic Olt, județul Vâlcea



În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor, republicată, ale Hotărârii Guvernului României nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii de emitere a acordului și autorizației de funcționare în siguranță a barajelor – NTLH – 032/2002, aprobată prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 118/2002, ale Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor – NTLH – 040/2003, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1641/02.07.2013 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei centrale și a comisiilor teritoriale de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor,

În urma solicitării S.C. CET Govora S.A., nr. 34559/03.12.2012, înregistrată la Ministerul Mediului și Pădurilor cu nr. 46231/AA/04.12.2012,

Comisia centrală de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor a avizat în ședința din data de 11.07.2013 documentația de expertiză tehnică **Referat de expertizare – avizare a proiectului tehnic „Închiderea depozitului de zgură și cenușă aferent CET Govora – Studiu de fezabilitate”**, având următoarele date de identificare și caracteristici:

1. denumirea barajului: depozitul de zgură și cenușă **CET Govora**;
2. amplasament: în albia majoră a râului Olt, pe malul stâng, cod cadastral VIII-1, aval de barajul UHE Govora, la cca. 5,5 km de centrala termoelectrică Govora, bazinul hidrografic Olt, județul Vâlcea;
3. Deținătorul/titularul de investiție: Deținătorul lucrării este **S.C. CET Govora S.A.**
4. regimul juridic: în administrare;
5. date privind proiectantul și constructorul, conform fișei de evidență a barajului, actualizată: proiectant S.C. ISPE S.A. București;
6. folosințe asigurate: depozitarea zgurii și cenușii rezultată în urma procesului de ardere a lignitului.
7. categoria de importanță validată de comisia de avizare: B - baraj de importanță deosebită;
8. expertul elaborator al documentației de expertiză **prof. univ. dr. ing. Eugeniu LUCA**, expert certificat de MMP cu Certificatul de expert nr. 208/2010;
9. concluziile și recomandările expertului și ale comisiei de avizare privind funcționarea în siguranță a depozitului:

Pentru asigurarea stabilității generale și locale a depozitului se impun următoarele măsuri:

- respectarea de către beneficiar a prevederilor proiectului tehnic analizat;
- continuarea efectuării de măsurători ale nivelelor apei în forajele piezometrice funcționale și măsurarea debitelor exfiltrate în zona frontului de retenție;

- respectarea tehnologiei de formare a stratului suport necesar asigurării stabilității pe termen lung a depozitului în vederea închiderii în condiții de siguranță a acestuia și a dimensiunilor plajei.

- stratul suport necesar închiderii în condiții de siguranță a depozitului se va realiza utilizând tehnologia actuală de depunere a materialului prin hidrociclone.

Depozitul de zgură și cenușă CET Govora, are ca termen de sistare a depunerilor transportate hidraulic 31 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, anexa 5 - tabel 5.8.

Din analiza proiectului tehnic de închidere a depozitului de zgură și cenușă CET Govora rezultă că soluțiile prevăzute în proiect corespund practicii ingineresti din domeniu și respectă exigențele de performanță referitoare la siguranța barajelor prevăzute de reglementările din România.

În consecință, expertul avizează favorabil proiectul tehnic - faza studiu de fezabilitate elaborat pentru închiderea depozitului de zgură și cenușă CET Govora și recomandă emiterea Acordului de funcționare în siguranță (de respectare a exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor) a lucrărilor proiectate.

Comisia Centrală de avizare a analizat Referatul de expertizare - avizare și concluziile expertului, iar în urma dezbaterilor subliniază faptul că documentația de expertiză tehnică întrunește condițiile pentru obținerea Avizului.

Documentația de expertiză Referat de expertizare - avizare a proiectului tehnic „**Inchiderea depozitului de zgură și cenușă aferent CET Govora – Studiu de fezabilitate**”, este prezentată în anexa nr. 1 la Aviz.

Având în vedere concluziile și recomandările desprinse în urma analizei din cadrul ședinței de avizare, consemnate în Procesul verbal nr. 224280/AA/11.07.2013, prezentat în anexa nr. 2 la Aviz, comisia de avizare emite următorul:

AVIZ

privind documentația de expertiză tehnică Referat de expertizare – avizare a proiectului tehnic „**Inchiderea depozitului de zgură și cenușă aferent CET Govora – Studiu de fezabilitate**”, amplasat în albia majoră a râului Olt, la cca. 5,5 km de centrala termoelectrică Govora, bazinul hidrografic Olt, județul Vâlcea, cu recomandarea emiterii Acordului de funcționare în siguranță pentru soluția tehnică a lucrărilor prevăzute în proiect.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul aviz.

Un exemplar din expertiză tehnică, cu semnătura, data și parafa autorității competente pentru neschimbare, Procesul verbal al ședinței comisiei de avizare și copia Listei cu semnături, se transmit deținătorului depozitului. Al doilea exemplar din documentație, împreună cu o copie a avizului (ex. nr. 2 din 2), se păstrează la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și se constituie în dosar de obiectiv, conform prevederilor NTLH – 040/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de avizare

Secretar de Stat

Ionuț Ciprian IUGA

